



1 PODRUŽNÉ TRAFOSTANICE

10 410 x FIX TFF 15
 (TFF 15 = 12 SP
 SOLPOWER GP660-225)
 28 107,00 kWp



LEGENDA

- — — — — EL. VEDENÍ - VN 110kV
S OCHRANNÝM PÁSMEM 12,0 m
OD KRAJNÍHO VODIČE
NA OBE STRANY
- — — — — EL. VEDENÍ - VN 22kV
S OCHRANNÝM PÁSMEM 7,0 m
OD KRAJNÍHO VODIČE
NA OBE STRANY
- — — — — OCHRANNÉ PÁSMO
KOMUNIKACE D3 - 100,0 m

TERMS	Investor:	FVE Dynín, Planá 24, 370 01 Česká Budějovice	Měřítko:	1 : 4000
	Stavba:	Fotovoltaická elektrárna DYNÍN	Č. výkresu:	C.b1
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Schwarz	Stupeň:	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	
Vypracoval:	Radek Procházka	Část:		
Datum:	02 / 2010	Výkres:	Koordinační situace	
Formát:	2 x A4			